

**Моніторинг якості питної води централізованих систем водопостачання
КП “Облводоканал” ЗОР ЕЦВ Західного групового водопроводу за 3 квартал 2018 року**

№	Назва показника	Одиниця виміру	Числове значення	
			норма	факт
1	Забарвленість	град.	≤20	14,3
2	Каламутність	мг/дм ³	≤0,58	0,6
3	Водневий показник	рН	6,5-8,5	7,7
4	Лужність	моль/дм ³	не визначається	2,68
5	Окиснюваність перманганатна	мг/дм ³	≤5	6,93
6	Аміак	мг/дм ³	≤0,5	0,16
7	Сухий залишок	мг/дм ³	≤1000	244,6
8	Нітріти	мг/дм ³	≤0,5	0,008
9	Нітрати	мг/дм ³	≤50	0,42
10	Жорсткість	моль/дм ³	≤7	3,72
11	Хлориди	мг/дм ³	≤250	40,0
12	Алюміній	мг/дм ³	≤0,2	не виявлено
13	Залізо	мг/дм ³	≤0,2	0,1
14	Марганець	мг/дм ³	≤0,05	<0,01
15	Сульфати	мг/дм ³	≤250	69,2
16	Фториди	мг/дм ³	≤ 0,7-1,5	0,22
17	Мідь	мг/дм ³	≤1,0	0,055
18	Поліфосфати	мг/дм ³	≤3,5	не виявлено
19	Кальцій	мг/дм ³	не визначається	46,5
20	Магній	мг/дм ³	не визначається	17,0
21	Загальне мікробне число	КУО/см ³	≤100	немає росту
22	Загальні коліформи	КУО/100см ³	присутність не виявлено	присутність не виявлено
23	СПАВ	мг/дм ³	≤0,5	0,09